

LPG afstandenwaaier (ondergrondse LPG tanks)

informatie: Seph IJsselland, telefoon 06 51 49 67 64
Seph Twente, telefoon 06 18 30 00 57



voorschrift	tekst van Besluit LPG tankstations milieubeheer	oprichting LPG		CPR 8-1 §	nederse eis klasse B	opmerkingen afstand klasse B
		ná	vóór			
		1 juli 1984	1 juli 1984			
3.16	Reservoir Tot beplanting met kans op wortel- ingroei (reservoir met epoxy- bekleding afstand n.v.t.)	>7,5 m	>7,5 m	8.1.26	Nee	
4.1.1	Reservoir, vulpunt en aflevert toestel Tot kelderopeningen, putten in open verbinding met openbare riolering en aanzuigopeningen van ventilatiesystemen gelegen op 1,5 m boven het maaiveld	>15 m	>15 m	11.2	Ja	
4.2.4	Vulpunt Tot afscheiding of gebouw van de inrichting	>5 m	n.v.t.	11.3.4	Ja	Niet verkleinen
4.2.5	Aflevert toestel + lengte slang Tot gebouw van de inrichting	>2 m	n.v.t.	11.3.5	Ja	Niet verkleinen
4.2.5	Aflevert toestel Tot afscheiding	>5 m	n.v.t.	11.3.5	Ja	Niet verkleinen
4.2.6	Reservoir Tot afscheiding en verkoopruimte	>5 m	n.v.t.	11.3.6	Ja	Niet verkleinen
4.2.8	Vulpunt Tot aflevert toestellen benzine, diesel en LPG	>5 m	>5 m	11.3.8	Ja	Niet verkleinen

voorschrift	tekst van Besluit LPG tankstations milieubeheer	oprichting LPG		CPR 8-1 §	nodere eis klasse B	opmerkingen afstand klasse B
		ná 1 juli 1984	vóór 1 juli 1984			
4.2.9	Reservoir Tot aflever toestellen benzine, diesel en LPG en tankende motorvoertuigen	>5 m	>5 m	11.3.9	Ja	Niet verkleinen
4.3.1	Reservoir Tot gebouw, geen verkoopruimte of bedrijfswoning	>15 m	n.v.t.	11.4.1	Ja	Niet verkleinen
4.3.1	Reservoir Tot gebouw met wanden en afdekking binnen 1,5 meter zijn 30 minuten brandwerend	>7,5 m	n.v.t.	11.4.1	Ja	Niet verkleinen
4.3.3	Reservoir, vulpunt en opstelplaats tankwagen Tot bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen van meer dan 100 liter	>15 m	>15 m	11.4.3	Ja	
4.3.3	Reservoir, vulpunt en opstelplaats tankwagen Tot gebouw waarin opslag zich bevindt met wanden en afdekking met minimale brandwerendheid van 60 minuten	>7,5 m	>7,5 m	11.4.3	Ja	
4.3.4	Reservoir Tot vulpunt of opstelplaats tankwagen	>15 m	n.v.t.	11.4.4	Ja	Niet verkleinen
4.5.1	Opstelplaats tankwagen Tot vulpunt	<5 m	<5 m	11.6.1	Nee	
4.5.4	Opstelplaats tankwagen Tot aflever toestel benzine of diesel	>5 m	n.v.t.	11.6.4	Nee	
5.3	Lossende LPG-tankwagen Tot andere lossende tankwagen met andere brandstof	>25 m	>25 m	10.13.3	Nee	

November 2002